

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 261» городского округа Самара

443065 г. Самара, ул. Фасадная, дом № 21-а, тел., факс (846) 330-07-41

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УСТРАНЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЯ №353/1/1 ОТ 02.06.2021г.
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ пункта предписания	Наименование мероприятий	сроки устранения нарушений
№1 - 10	Ремонт системы АПС и СОУЭ	Написаны письма в Департамент образования Администрации г.о.Самара о выделении денежных средств (исх.№67 от 19.06.2020г., №13 от 03.03.2021г.). До 02.07.2021г. составить смету на выполнение работ, указанных в данных пунктах, запросить средства. ПО МЕРЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ.
№11	Для покрытия коридора у прачечной применён материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	До 02.07.2021г. составить смету на выполнение работ, указанных в данных пунктах, запросить средства. ПО МЕРЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ.
№12	Для отделки стен и потолка в помещении медицинского блока применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	До 02.07.2021г. составить смету на выполнение работ, указанных в данных пунктах, запросить средства. ПО МЕРЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ
№13	Проверяемым лицом не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков ПБ, выполненных с применением фотолюминесцентных материалов.	до 01.09.2021г.

Заведующий МБДОУ

«Детским садом № 261» г.о. Самара



Н.Н.Лордугина